

Suwałki, 2019.08.14
(za potwierdzeniem odbioru)

DIS.7024.41.2019.WSZ

Pan Andrzej Szymulewski
Wójt Gminy Raczki
ul. Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki

ZARZĄDZENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1355) oraz ustaleń kontroli przeprowadzonej w dniach 06.05.-31.07.2019r. w Gminie Raczki, dotyczącej funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie, udokumentowanej protokołem kontroli nr DEL-SU 83/2019

ZARZĄDZAM:

1. Nie przekraczać warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do gruntu, określonych w pozwoleniu wodnoprawnym tj. decyzji Starosty Suwalskiego nr OŚR.6341.23.2013.MB z dnia 17 kwietnia 2013r., zwiększyć nadzór nad jakością odprowadzanych ścieków

Termin realizacji: od otrzymania niniejszego zarządzenia

Wyznaczam termin przesłania pisemnej informacji o zakresie podjętych i zrealizowanych działań służących wyeliminowaniu wskazanych w zarządzeniu naruszeń na dzień 14 września 2019 r.

2. Uregulować stan formalnoprawny w zakresie odprowadzania ścieków oczyszczonych z gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie do gruntu – przedłożyć wniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie.

Termin realizacji: do dnia 30 września 2019 r.

Wyznaczam termin przesłania pisemnej informacji o zakresie podjętych i zrealizowanych działań służących wyeliminowaniu wskazanych w zarządzeniu naruszeń na dzień 30 września 2019r.

UZASADNIENIE

Na podstawie ustaleń z kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Suwałkach w dniach 06.05.- 31.7.2019r. w Gminie Raczki, dotyczącej funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie, stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania wymagań ochrony środowiska.

W związku z powyższym Kierownik Delegatury WIOŚ w Suwałkach, działający z upoważnienia Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zarządził w punkcie 1 i 2 ich usunięcie.

Ad. 1.

Gmina Raczki posiada decyzję Starosty Suwalskiego nr OŚR.6341.23.2013.MB z dnia 17 kwietnia 2013r. tj. pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków oczyszczonych z gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspuddie. W punkcie 1 decyzji określone są maksymalne dopuszczalne stężenia substancji zanieczyszczających w odprowadzanych ściekach: BZT₅ – 25 mg O₂/l, ChZT-Cr – 125 mgO₂/l, zawiesina ogólna 35mg/l, azot ogólny 15 mg N/l, fosfor 2 mg P/l.

Na podstawie pomiarów jakości ścieków prób pobranych w trakcie kontroli tzn. w dniu 09.07.2019 r. stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych fosforu ogólnego. Niezbędne jest podjęcie działań w celu zaprzestania przekraczania dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających.

Ad. 2.

W związku z awarią, która miała miejsce w dniu 06.05.2019 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach, eksploatujący gminną oczyszczalnię ścieków w Dowspuddie, wykonał nowy wylot oczyszczonych ścieków obejście z rur PEd 200, od ostatniej studzienki (tj. kolektora DN200 L=265 do której wpływają ścieki oczyszczone z osadnika wtórnego) do wylotu ścieków do odbiornika. Zmieniły się warunki korzystania ze środowiska w stosunku do obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego, wobec powyższego istnieje konieczność jego aktualizacji. Zgodnie z art. 190 pkt 1 Prawo wodne (tj. Dz.U.z 2018r.poz.2268,z późn. zm.) jeżeli urządzenie wodne zostało wykonane bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia, właściciel tego urządzenia może wystąpić z wnioskiem o jego legalizację, do którego dołącza odpowiednio dokumenty, o których mowa w art. 407 ust. 2 oraz w art. 422 ww. ustawy. Dokumenty należy przedłożyć we właściwym organie Wód Polskich.

Pouczenie:

- 1. Zarządzeniem nie nałożono na kontrolowaną jednostkę organizacyjną żadnych dodatkowych obowiązków poza tymi, które powinna realizować z mocy prawa lub posiadanych decyzji administracyjnych. Wydanie zarządzenia pokontrolnego przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nie ogranicza uprawnień innych organów ochrony środowiska do wszczęcia innych postępowań przewidzianych prawem. Skierowanie zarządzenia pokontrolnego nie wyklucza zastosowania przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska innych działań administracyjno-prawnych.*
- 2. Stosownie do art. 31 a ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, kto w wyznaczonym terminie, nie informuje organu Inspekcji Ochrony Środowiska o zakresie wykonania zarządzenia pokontrolnego lub niezgodnie z prawdą informuje organ Inspekcji Ochrony Środowiska o wykonaniu zarządzenia pokontrolnego podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny, na zasadach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.*
- 3. Stosownie do art. 53 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) na zarządzenie pokontrolne Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, stronie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku za pośrednictwem Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w terminie 30 dni od dnia, w którym strona dowiedziała się o wydaniu zarządzenia.*

Do wiadomości:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Augustowie
ul. 29 listopada 5, 16-300 Augustów

Z up. PODLASKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
Wiesława Blusiewicz
KIEROWNIK DELEGATURY w Suwałkach